



2335, route du Fleuve
Les Éboulements (Québec)
G0A 2M0

- Test d'eau résidentiel - Instructions de prélèvement à effectuer le jour même

- Ne pas utiliser un robinet combiné « eau chaude-eau froide » mais un robinet avec poignées indépendantes.
- Dévisser le filetage et désinfecter le bec du robinet en le plongeant dans un petit contenant d'eau de javel.
- Laisser couler l'eau froide du robinet à fort débit pendant au moins 5 minutes.
- Lavez vos mains avant de procéder au prélèvement et de manipuler la bouteille d'échantillonnage.
- La bouteille contient un agent préservatif, ne pas rincer.
- Ouvrir la bouteille seulement au moment du prélèvement afin d'éviter toute contamination, ne pas toucher l'intérieur du contenant ou du bouchon avec les doigts.
- Remplir la bouteille d'eau jusqu'à l'endroit indiqué; ne pas en verser dans l'évier.

Lors du prélèvement :

- Retirer le bouchon et remplir la bouteille jusqu'à 3cm du goulot, tel qu'indiqué – ne pas verser d'eau dans l'évier.
- Replacer le bouchon et fermer hermétiquement. Bien agiter.
- Inscrire votre nom sur la bouteille.
- Conserver la bouteille d'eau au réfrigérateur en attendant de l'apporter au bureau municipal.

Rapporter la bouteille d'eau à la municipalité le jour convenu, avant 10 h.

Un montant de 45\$ est dû lors du dépôt de l'échantillon.